

**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky**

**Právne a firemné záležitosti** Podateľňa Trnava  
Licencovanie a styk s dozormi

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 639 1257

Dátum: 30. 04. 2026

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Číslo záznamu:

3919/2026

Číslo spisu:

ÚJD SR  
2356-1026

Prílohy:

5+2CD

Vybavuje:

320V

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Kontakt

Miesto/dátum

SE/00795/006118/2026/PJ

Molnár/036 636 2579

Mochovce

Juhár/036 637 8651

28.4.2026

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 501168410, žiadosť o schválenie zmeny v individuálnom programe zabezpečenia kvality formou dodatku č. 20 k plánu kvality vybraných zariadení L 2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“ a o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO:

**NZ č. 501168410 „Výmena servopohonov po technickej životnosti 2LCJ32AA001-M001, 2. blok“**

Predmetom projektu je nahradenie pôvodného servopohonu 2LCJ32AA001-M001 nezaradeného do zoznamu vybraných zariadení v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. Medzi vybrané zariadenia spadá rozvádzač 2BJB22 (zaradený do BT-3j), do ktorého bude inštalovaný nový prvok (nadprúdová ochrana typu LRD-08). Pre inštaláciu je vypracovaný dodatok č.20 k existujúcemu IPZK L2/2.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmien individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatku:

- Dodatok č. 20 k IPZK L 2/2, 2. blok „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmien v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

Začiatok realizácie projektu je plánovaný počas TGO2/26.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.





S pozdravom



Prílohy

1. Projekt zmeny (NZ č. 501168410) „Výmena servopohonov po technickej životnosti 2LCJ32AA001-M001“, 2. blok EMO,
2. Dodatok č. 20 k IPZK L2/2, 2. blok „Rozvádzače UNIBLOK“,
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
6. CD.

Na vedomie

52010, 50000, 54020, 53000, B3010, B2200, 14500, 14510

