

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00812/006206/2025/Mc	Szabo/0910 674798 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 30.4.2025

Vec

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenia – parogenerátory a potrubné trasy systému odluhov PG SE-EBO a SE-EMO

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2024 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenia – parogenerátory a potrubné trasy systému odluhov PG SE-EBO a SE-EMO, uvedených v špecifikácii postupu zvárania WPS č. 2025.001, ktorú Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Požiadavky obsiahnuté v predkladanej WPS dopĺňajú doteraz úradom schválené požiadavky na kvalitu pre parogenerátory a potrubné trasy systému odluhov PG SE-EBO a SE-EMO. Predložená WPS bude v rámci SE, a. s., určená na riadenie kvality pri zváraní zvarových spojov spadajúcich do definovaného rozsahu.

Zároveň týmto reagujeme na zistenia č. P226/2024/2 z protokolu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 226/2024 z inšpekcie s predmetom „Previerka realizácie kontrol zhody VZ počas GO“ 4. blok JE EBO V-2, kde bolo zistené chýbajúce schválenie požiadaviek na kvalitu uvedených v technologickom postupe zvárania WPS č. 2024LK0105 použitom pri zváraní nepriechodných trás odluhu PG43, zákazka č. 61115243, technické miesto – [REDAKOVANÉ] NV (dátum kontroly 3.6.2024).

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 2.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

[REDAKOVANÉ]
Ing. Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. Špecifikácia postupu zvárania č. WPS č. 2025.001,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

Na vedomie

20100, 20700, A3000, B3000, 20300