

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00740/005637/2024/PJ

Kontakt

/036 636 2579

036 636 2251

Miesto/dátum

Mochovce

22.4.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny [REDAKOVANÉ] žiadosť o schválenie zmeny v IPZK L2/1 formou dodatku č. 9, zmenu v IPZK L2/2 formou dodatku č. 18 a zmenu v IPZK L2b formou dodatku č. 15 v JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

[REDAKOVANÉ] „Výmena obehových čerpadiel – časť BT (31ks) na 1. a 2. bloku EMO 1,2“.

Predmetom projektu zmeny je nahradenie pôvodných obehových čerpadiel vykurovacej a chladiacej vody a im prislúchajúcich istiacich prvkov. Samotné čerpadlá sú zaradené medzi nevybrané zariadenia, ale ich napájanie je realizované z vybraných rozvádzačov zaradených do BT-3j. Inštalácia nových čerpadiel (typové náhrady pôvodných čerpadiel) vyžaduje zmenu v príslušných vývodoch dotknutých rozvádzačov, ktorá spočíva vo výmene pôvodných istiacich prvkov a ich pomocných kontaktov za nové s požadovanou kvalifikáciou.

Projekt bude realizovaný na 1. a 2. bloku.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhláškou Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny v:
IPZK L2/1 formou dodatku č. 9 s názvom „Rozvádzač UNIBLOK – Trojpólový motorový istič s nadprúdovou a skratovou ochranou“,
IPZK L2/2 formou dodatku č. 18 s názvom „Rozvádzač UNIBLOK – Trojpólový motorový istič s nadprúdovou a skratovou ochranou“,
IPZK L2b formou dodatku č. 15 s názvom „Rozvádzač UNIBLOK – Trojpólový motorový istič s nadprúdovou a skratovou ochranou“.

Realizácia projektu je plánovaná počas typovej generálnej odstávky (ďalej len „TGO“) TGO2/2024 až TGO2/2026.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.




Upozornenie:


Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a v elektronickej forme.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny  "Výmena obehových čerpadiel – časť BT, 1. a 2. blok",
2. Dodatok č. 9 k IPZK L2/1 s názvom Rozvádzač UNIBLOK – Trojpólový motorový istič s nadprúdovou a skratovou ochranou,
3. Dodatok č. 18 k IPZK L2/2 s názvom Rozvádzač UNIBLOK – Trojpólový motorový istič s nadprúdovou a skratovou ochranou,
4. Dodatok č. 15 k IPZK L2b s názvom Rozvádzač UNIBLOK – Trojpólový motorový istič s nadprúdovou a skratovou ochranou,
5. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, 50000, B3010, B2200, 20310