

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00852/006602/2025/Mc	Wyrwa/033 5972358 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 14.5.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektov zmeny PZ 501406200-1, PZ 501406200-2, PZ 501406200-4, PZ 501406200-5 a žiadosť o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia a požiadaviek na kvalitu VZ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektov:

- PZ501406200-1 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i - panel: B27 / B28 / B29 / B32 / B34 / B36 /DTE9 / DTG0.1 / DTG0.2 / DTG0.3 / NDTE1“ pre 3. blok,
- PZ501406200-2 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i - panel: B31 / B33 / B35 / R6 / R25 / R27 / R29“ pre 3. blok,
- PZ501406200-4 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i - panel: B27 / B28 / B29 / B32 / B34 / B36 /DTE9 / DTG0.1 / DTG0.2 / DTG0.3 / NDTE1“ pre 4. blok,
- PZ501406200-5 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i - panel: B31 / B33 / B35 / R6 / R25 / R27 / R29“ pre 4. blok,

ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1 až č. 4 pre 3. a 4. blok JE EBO V-2. Schvaľovací list je súčasťou projektov.

Predmetom realizačných projektov je výmena pôvodných napájacích zdrojov Mean Well SP-100-24 / SP150-24 za novonavrhované napájacie zdroje Mean Well RSP-150-24, z dôvodu nedostatku náhradných dielov pôvodných napájacích zdrojov (bola ukončená ich výroba). Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach (VZ) JE EBO V-2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia EBO-SKR/II-043-00-00 „Napájací zdroj MEAN WELL, typ RSP-150-24“ pre BT 2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 5. Schvaľovací list je súčasťou plánu kvality.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 6.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 8. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 9.

V prílohe č. 10 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

V prílohe č. 11 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 502406200-1 Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i-panel: B27 / B28 / B29 / B32 / B34 / B36 /DTE9 / DTG0.1 / DTG0.2 / DTG0.3 / NDTE1" pre 3.blok,
2. PZ 501406200-2 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i - panel: B31 / B33 / B35 / R6 / R25 / R27 / R29" pre 3. blok,
3. PZ 502406200-4 Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i-panel: B27 / B28 / B29 / B32 / B34 / B36 /DTE9 / DTG0.1 / DTG0.2 / DTG0.3 / NDTE1" pre 4.blok,
4. PZ 501406200-5 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - BT-2i - panel: B31 / B33 / B35 / R6 / R25 / R27 / R29" pre 4. blok,
5. Plán kvality vybraného zariadenia EBO-SKR/II-043-00-00 „Napájací zdroj MEAN WELL, typ RSP-150-24",
6. Požiadavky na kvalitu VZ v zmysle prílohy č. 7, vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
9. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
10. Plán kontrol a skúšok,
11. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
12. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300