

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00854/006603/2025/Mc

Kontakt

Šprlák/033 5972709

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

14.5.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektov zmeny PZ 501406200-3, PZ 501406200-6 a žiadosť o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia a požiadaviek na kvalitu VZ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektov:

- PZ501406200-3 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) - panel: B6-BT3a / B37-BT3k“ pre 3. blok,

- PZ501406200-6, „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) panel: B6-BT3a / B37-BT3k“ pre 4. blok,

ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1 a č. 2 pre 3. a 4. blok JE EBO V-2. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačných projektov je výmena pôvodných napájacích zdrojov Mean Well SP-100-24 / SP150-24 za novonavrhované napájacie zdroje Mean Well RSP-150-24, z dôvodu nedostatku náhradných dielov pôvodných napájacích zdrojov (bola ukončená ich výroba). Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach (VZ) JE EBO V-2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia EBO-SKR/II-044-00-00 „Napájací zdroj MEAN WELL, typ RSP-150-24“ pre BT 3, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3. Schvaľovací list je súčasťou plánu kvality.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7.

V prílohe č. 8 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

V prílohe č. 9 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

-42-



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 502406200-3 Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) panel: B6-BT3a / B37-BT3k" pre 3.blok,
2. PZ 501406200-6 „Náhrada napájacieho zdroja pre signal. Ronan (napájací zdroj Mean Well) panel: B6-BT3a / B37-BT3k“ pre 4.blok,
3. Plán kvality vybraného zariadenia EBO-SKR/II-044-00-00 „Napájací zdroj MEAN WELL, typ RSP-150-24“ pre BT3,
4. Požiadavky na kvalitu VZ v zmysle prílohy č. 7, vyhlášky ÚJD SR č.431/2011 Z. z.,
5. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Plán kontrol a skúšok,
9. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
10. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300