

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorm

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/020466/Ga

Vybavuje/linka
██████████/036 636 3450
██████████/036 636 3524

Mochovce
8.6.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005, žiadosť o schválenie plánov kvality vybraných zariadení, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20005 PREHODNOTENIE KLASIFIKÁCIE BUDOV A ZARIADENÍ BLOKOV EMO 1,2 „Výmena seizmicky nevyhovujúcich komponentov elektro“.

Cieľom projektu je zvýšiť seizmickú odolnosť vyvolanú revíziou seizmického scenára EMO 1,2 na základe dokumentu „Revidovaný seizmický koncept 1. a 2. bloku JE Mochovce“. V rozvádzačoch ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ budú nekvalifikované prvky – poistkové odpojovače ██████████ nahradené kvalifikovanými prvkami na seizmické zrýchlenie (PGA=0,15g) – typ ██████████

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánov kvality: IPZK L2b dodatok č. 3 Výmena poistkového odpojovača ██████████ za ██████████, IPZK L2/1 dodatok č. 2 Výmena poistkového odpojovača ██████████ za ██████████. Schvaľovacie listy k plánom kvality Vám zašleme v 24. týždni.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Spolu s projektovou dokumentáciou posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
61-

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 PREHODNOTENIE KLASIFIKÁCIE BUDOV A ZARIADENÍ BLOKOV EMO 1,2 „Výmena seizmicky nevyhovujúcich komponentov elektro“,
2. IPZK L2b dodatok č. 3 Výmena poistkového odpojovača ██████████ za ██████████,
3. IPZK L2/1 dodatok č. 2 Výmena poistkového odpojovača ██████████ za ██████████,
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

52010, 52010, 53000, 54020, 55000, 55012, 20310