

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/2022/020327/PJ

Vybavuje/linka  
[REDAKOVANÉ] 36 636 2811  
[REDAKOVANÉ] /036 636 3524

Mochovce  
7.6.2022

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou revízie č. 1 projektovej zmeny IPR M20005 [REDAKOVANÉ] na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 [REDAKOVANÉ]**

SE, a. s., listom zn. SE/2021/039594/Ga zo dňa 22.11.2021 požiadali ÚJD SR o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20005 [REDAKOVANÉ] v rozsahu zmeny projektu pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2 „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 (KPSAG 2. časť)“ - Realizačný projekt.  
ÚJD SR predloženú dokumentáciu schválil rozhodnutím č. **47/2022**.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**IPR M20005 [REDAKOVANÉ], Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 (KPSAG 2. časť)“ – [REDAKOVANÉ]**

Predmetom realizácie uvedeného projektu je riešenie navrhnutých nápravných opatrení seizmického zodolnenia v JE EMO 1,2 kde je požadovaná minimálna seizmická odolnosť HCLPF=0,15g.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z..


Predmetná dokumentácia je vypracovaná v revízii č. 01.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.



### Zdôvodnenie revízie č. 1:

Predmetom revízie č. 1 projektu [REDAKOVANÉ] je zmena klasifikácie navrhovaných oceľových konštrukcií pre uchytenie pohonov armatúr 1 [REDAKOVANÉ]

S pozdravom

  
Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. IPR M20005 , Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prehodnotenia klasifikácie budov a zariadení blokov EMO12 (KPSAG 2. časť) – 
2. Analýza vplyvu,
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, 20310