

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/021020/Mc

Kontakt

[REDACTED]/033 5972680

[REDACTED] 033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

9.6.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou typového projektu zmeny PZ 3496 „Typová náhrada zvodičov prepätia“ a realizačného projektu zmeny PZ 3496-1 „Typová náhrada zvodičov prepätia“ v rozvádzači [REDACTED] JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou typového projektu zmeny PZ 3496 „Typová náhrada zvodičov prepätia“ a realizačného projektu zmeny PZ 3496-1 „Typová náhrada zvodičov prepätia“ v rozvádzači [REDACTED]. Uvedená dokumentácia bola schválená v JE EBO V-2 dňa 9.2.2022. Schvaľovacie listy sú súčasťou projektu.

Predmetom typového projektu PZ 3496 „Typová náhrada zvodičov prepätia“ je nahradiť prvky zvodičov prepätia z dôvodu nedostupnosti pôvodných zvodičov na trhu.

Predmetom realizačného projektu PZ 3496-1 „Typová náhrada zvodičov prepätia“ je náhrada zvodičov prepätia v rozvádzači [REDACTED].

Uvedené typy zvodičov prepätia budú nahradené vo vybraných zariadeniach EBO - rozvádzače zaisteného napájania II. kategórie 0,4 kV.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie dodatku č. 7 plánu kvality pre zvodiče prepätia typ [REDACTED], ktorý Vám predkladáme v typovom projekte v časti I. Doklady.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení zvodičov prepätia typ [REDACTED] ktoré Vám predkladáme v typovom projekte v časti I. Doklady.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v typovom projekte časti I. Doklady.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
.60-



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ 3496-1, realizačný projekt_Typová náhrada zvodičov prepätia,
2. PZ 3496, typový projekt_Typová náhrada zvodičov prepätia,
3. CD.

Na vedomie

52000, 54000, 53000, 20310