

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00932/007690/2025/PJ

Kontakt

Szebellai/036 636 2706

Juhár/036 636 2251

Miesto/dátum

Mochovce

2.6.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 502451563-2, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. D7 formou dodatku č. 04 a schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení v JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 502451563-2 „Svorníky veka sita ENČ“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom realizácie projektu zmeny č. 502451563-2 je implementácia unifikovaného postupu v podobe odvrátenia poškodených závitov z príruby veka tvarovky so sitom a použitie pružných svorníkových skrutiek s maticami na oboch koncoch pre tvarovky so sitom DN 600, PN 16 pre technické miesta PA03-

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. D7 „Spojovacie potrubie PS 05 patriace k VZ“, formou dodatku č. 04 „Veká sita ENČ – výmena svorníkov“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám predkladáme v prílohe č. 4.

V prílohe č. 5 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti Vám predkladáme v listinnej a v elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Príloha 40
Bratislava

Mgr. Pavol Maťa -106-

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 502451563-2 „Svorníky veka sita ENČ“,
2. IPZK č. D7 „Spojovacie potrubie PS 05 patriace k VZ“, dodatok č. 04 „Veká sita ENČ – výmena svorníkov“,
3. Prehľad požiadaviek na kvalitu,
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
6. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, B3000, 20300