

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Peďateľňa Trnava

Dátum: 07. 06. 2024

Číslo záznamu:

5191/2024

Číslo spisu:

136 SR 1738-224

Prílohy:

1+ CD

Vybavuje:

310

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00890/007629/2024/Ga

Kontakt

/036 636 2298

036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

5.6.2024

Vec

Žiadosť o schválenie dočasnej zmeny limitov a podmienok JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie návrhu dočasnej zmeny v predpisoch 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“ a 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 2“ v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 1/05/2024. Zmena je vykonávaná z dôvodu vyradenia merania 2CRE05EU001QV 001 (Rádiometer RKS2-03 „Kalina“) z požiadaviek limitov a podmienok. Uvedené meranie je zastarané, je udržiavané veľmi problematicky a nevyhovuje aktuálnym postupom pre metrologické overovanie - musia sa využívať neštandardné postupy pre overovanie.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov písmeno a) až e) je uvedené v prílohe č. 5 schvaľovacieho listu č. 1/05/2024. Nezávislé posúdenie podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov písmeno f) a g) je uvedené v prílohe č. 6 schvaľovacieho listu č. 1/05/2024.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

-109-

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Dočasná zmena LP 3.3.7 „Prístroje radiačnej kontroly“ podľa schvaľovacieho listu č. 1/05/2024,
2. CD.

Na vedomie

B0140, B1000, 55012, 55000, 20310