

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/034773/DL

Vybavuje/linka

036 6362706

Mochovce

11.7.2022

/033 5973316

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny č. 501887321, žiadosť o schválenie plánov kvality vybraných zariadení, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o schválenie bezpečnostnej správy č. 6-BSP-001, rev. č. 91 na jadrovom zariadení JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EBO V-2:

PZ 501887321 – Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO.

Projektová dokumentácia rieši výmenu IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO – návrh na zmenu NZ 501887321. Projekt je rozdelený na dve časti – všeobecnú a realizačnú.

Všeobecná časť sa zaoberá typovou výmenou IL merania tlaku v MKP primárnych kolektorov PG EBO.

Realizačná časť rieši výmenu IL merania tlaku v MKP horúceho primárneho kolektora PG32 EBO.

Realizačná časť sa vzťahuje iba na vybrané technické miesto v EBO, projekt je spracovaný v rozsahu potrebnom pre realizáciu (Príloha č. 1).

Schvaľovací list je súčasťou prílohy č. 1.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánov kvality:

VÍT-IPZJ-PG-1/82 – Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO V-2., Dodatok č. 36 - Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO (Príloha č. 2).

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (Príloha č. 3, ktorej súčasťou je aj príloha č. 5).

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmien bezpečnostnej správy č. 6-BSP-001, revízia č. 91 pre JE EBO V-2:


Aktualizácia kap. 5.2 – Integrita tlakového zariadenia systému chladenia reaktora z dôvodu realizácie projektu PZ 501887321 „Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO“ (Príloha č. 7).

Plnenie § 9 ods. 3, písmená a) – g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je v prílohe č. 4, ktorého súčasťou je aj príloha č. 6.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 501887321 – Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO,
2. Plán kvality VÍT-IPZJ-PG-1/82 – Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO V2, Dodatok č. 36 - Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO,
3. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení podľa §8 a prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie § 9, ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Príloha č. 1 – Stanovisko k projektovej zmene „Výměna impulsní trubky v MKP primárního kolektoru PG EBO“,
6. Príloha č. 2 – Hodnocení seizmické odolnosti zařízení“,
7. 6-BSP-001 – Bezpečnostná správa JE V2, revízia č. 91,
8. CD.

Na vedomie

52000, 52010, 53000, 54020, 20310