

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo

Naše číslo

SE/00980/008432/2025/Mc

Kontakt

Babiaková/033 5972960

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

17.06.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizácie projektovej zmeny IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ a žiadosť o schválenie plánu kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu so zmenou IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ v JE EBO V-2. Dokumentáciu zmeny Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená projektová dokumentácia bola schválená v SE-EBO dňa 6.5.2025. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne“ je:

- stavebné a technologické úpravy na seizmické dozodolnenie úkrytov,
- doplnenie nezávislého elektrického napájania a výmena rozvádzača v úkryte civilnej ochrany,
- doplnenie dekontaminačných spŕch v úkrytoch civilnej ochrany objektov SO781 a SO631.b.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt SO781 bude zaslaná samostatným listom.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len PLKVZ) č. V01-5103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV/12EG30 „Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM“, rev. č. 1, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia k PLKVZ č. V015103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV/12EG30 „Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM“, rev. č. 1, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.


Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4, plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 7 a vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 2038/2004-1.6./hp Vám zasielame v prílohe č. 8.



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Tomáš Urmínský
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. IPR B19012 „Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch prevádzkovej budovy a jedálne“,
2. PLKVZ č. V01-5103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV/12EG30 „Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM“, rev. č. 1,
3. Požiadavky na kvalitu VZ, rev. č. 1,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp,
9. CD.

Na vedomie

54000, 53000, 52000, 20300