

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00996/008674/2025/Ga

Kontakt

Kramár/036 636 3910

Gálová/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

20.6.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 501403969, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. L26 formou dodatku č. 42, žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe, zmena č. 199/2025 JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“) v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

PZ 501403969 „Úprava ochrany U09 pre DČ“.

Predmetom realizácie projektu zmeny č. 501403969 je úprava ochrany U09 pre dochladzovacie čerpadá (ďalej len „DČ“). Zmena spočíva v rozdelení súčasnej ochrany U09 pre DČ na dve časti, úprava ochrany U09, kde z pôvodnej U09 bola vyňatá časť „Odstavuje ochranou pri poklese tlaku TVD pod 0.25 MPa“ a vytvorená nová ochrana U14. Zmenou nevzniká nové vybrané zariadenie.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“ formou dodatku č. 42 „Ochrany dochladzovacích čerpadiel – prestavenie ochrany U09 a U14“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona žiadajú ÚJD SR o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe pre 1. a 2. blok EMO, zmena č. 199/2025.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 501403969 „Úprava ochrany U09 pre DČ“,
2. IPZK VZ č. L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a AS RTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“, dodatok č. 42 „Ochrany dochladzovacích čerpadiel - prestavenie ochrany U09 a U14“,
3. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
4. Predprevádzková bezpečnostná správa pre 1. a 2. blok EMO, zmena č. 199/2025,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
6. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
7. CD.

Na vedomie

B3000, 50000, 52000, 53000, 54000, 20300