

OSOBNÉ PODANIE



Slovenské elektrárne, a.s.
Útvar licencovania

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Podateľňa Trnava	
Dátum: 26. 06. 2024	
Číslo záznamu: 5441/2024	Číslo spisu:
Prílohy: 1x CD	Vybavuje: 310

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00001/008618/2024

Kontakt
[redacted]
036/637 8696

Miesto/dátum
Mochovce, 26.06.2024

VEC

Žiadosť o schválenie návrhu dočasnej zmeny LaP 3.4.6 DZ03

V mene spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a v zmysle § 10 ods.1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), žiadame Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky o schválenie dočasnej zmeny v dokumente:

- PNM34741001 – 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky
- PNM34741002 - 8LP/1002 - Zdôvodnenie LaP 3., 4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok

Dôvodom dočasnej zmeny LaP je nedosahovanie požadovaného výkonu (min. 90kW) EOKO 3JEF10BH004 napájaného z 3. systému II. kategórie ZN. Namiesto neho bude na 3. systém II. kategórie ZN pripojený EOKO 3JEF10BH008 aktuálne napájaný z nezaisteného napájania.

Navrhované zmeny sú detailne popísané v prílohe č.1 a prílohe č.2 tohto listu v elektronickej forme na priloženom CD nosiči. Súčasne SE,a.s. predkladajú v prílohe 3 a 4 Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. spolu s projektovou dokumentáciou k DZ 502412271- Zmena zapojenia EOKO.

Platnosť dočasnej zmeny navrhujeme uplatniť do ukončenia realizácie RGO3/2025.

S pozdravom

Slovenské
závod S. a
93

Ing. Mgr. Nora Ač
Manažér licencovania

Prílohy:

1. LP_3.8.3_DZ03
2. Zdôvodnenie_LP_3.4.6_DZ03
3. Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011
4. Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 písmeno f) a g).
5. Projektová dokumentácia k DZ 502412271- Zmena zapojenia EOKO

Na vedomie:

C0000, C0900, 56000