



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/027008/nc

Kontakt

██████████/033 5972680

██████████/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

2.8.2022

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou typového projektu zmeny PZ 3495/2019 „Typová náhrada relé zemného spojenia“ a realizačného projektu zmeny PZ 3495/2019-1 „Výmena relé zemného spojenia ██████████“, schválenie plánov kvalita VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou typového projektu zmeny PZ 3495/2019 „Typová náhrada relé zemného spojenia“ pre 3. a 4. blok a realizačného projektu PZ 3495/2019-1 „Výmena relé zemného spojenia ██████████“ pre 3. blok, vybraných zariadení (VZ) JE EBO V-2. Uvedená dokumentácia bola schválená v JE EBO V-2 dňa 22.7.2022. Schvaľovacie listy sú súčasťou projektu.

Predmetom typového projektu PZ 3495/2019 „Typová náhrada relé zemného spojenia“ je nahradiť relé zemného spojenia z dôvodu nedostupnosti pôvodných relé na trhu.

Predmetom realizačného projektu PZ 3495/2019-1 „Výmena relé zemného spojenia ██████████“ je náhrada relé v rozvádzači ██████████.

Uvedené typy relé budú nahradené vo VZ aj nezaradených zariadeniach medzi VZ JE EBO V-2 - rozvádzače 0,4 kV.

Oznámenie zmeny PZ 3495/2019 „Typová náhrada relé zemného spojenia“ nezaradených zariadení medzi VZ bola odoslaná ÚJD SR samostatne.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie dodatku č. 7 plánu kvality VZ pre relé zemného spojenia typ ██████████ ktorý Vám predkladáme v typovom projekte v časti I. Doklady.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu VZ relé zemného spojenia typ ██████████, ktorý Vám predkladáme v typovom projekte v časti I. Doklady.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v typovom projekte časti I. Doklady.


Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
-60-



Ing. Patrik Kašo
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. PZ3495, typový projekt VZ_ Typová náhrada relé zemného spojenia, 3. a 4. blok,
2. PZ3495-1, realizačný projekt VZ_ Výmena relé zemného spojenia [REDACTED] 3. blok,
3. CD.

Na vedomie

52000, A3000, 53000, 54000, 20310