

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00990/008631/2025/Ga

Kontakt

Obert/036 636 2502

Gálová/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

26.6.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR M23022 (NZ č. 502221254), žiadosť o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality C 129/1 formou dodatku č. 3, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v dokumente „Predprevádzková bezpečnostná správa“ JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M23022 (NZ č. 502221254) „Odvzdušnenie chladiča motora doplnovacích čerpadiel“.

Predmetom projektu zmeny je doplnenie novej potrubnej trasy vrátane armatúry a priehľadítka pre odvzdušnenie chladiča elektromotora doplnovacieho čerpadla. Cieľom projektu zmeny je trvalé riešenie pre bezpečné a spoľahlivé odvzdušnenie chladiča motora doplnovacích čerpadiel. Nové potrubné trasy odvzdušnenia a nové uzatváracie armatúry sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT 3 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie dodatku č. 3 individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení C 129/1 „Potrubné trasy

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona žiadajú ÚJD SR o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v bezpečnostnom predpise „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č. 17. Predmetom zmeny je aktualizácia kapitoly 4.6 „Projekt systémov regulácie reaktivity, odstavenia reaktora a merania“ zapracovaním projektu zmeny IPR M23022.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Realizácia projektu vrátane všetkých skúšok je plánovaná počas odstávky bloku.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

- 022 (NZ č. 502221254) „Odvzdušnenie chladiča motora doplňovacích
C 129/1 „Potrubné trasy (vrátane požiadaviek
lení,
dzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č. 17, časti kapitoly
ášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
m zo záverečného stanoviska,

00, B3010, B2200, 20310