



**Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,  
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,  
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava**

Číslo spisu: UJD SR 2954-2023, XXX/2023

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava

**ROZHODNUTIE č. XXX/2023**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) vykonaných v prevádzkových predpisoch:**

**3-NS/100 (predpis E-0) „Predpis pre riešenie núdzových stavov v režimoch 1, 2, 3 - POP“,  
vyd. 01, rev. 00**

**a**

**4-NS/100 (predpis E-0) „Predpis pre riešenie núdzových stavov v režimoch 1, 2, 3 - POP“,  
vyd. 01, rev. 00.**

## Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/01353/009730/2023/Ďu z 03. 08. 2023 začal dňom 03. 08. 2023 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov pre riešenie núdzových stavov 3-NS/100 a 4-NS/100 JZ JE EBO V2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona.

V konaní boli posúdené zmeny v prevádzkových predpisoch:

3-NS/100 (predpis E-0) „Predpis pre riešenie núdzových stavov v režimoch 1, 2, 3 - POP“, vyd. 01, rev. 00

a

4-NS/100 (predpis E-0) „Predpis pre riešenie núdzových stavov v režimoch 1, 2, 3 - POP“, vyd. 01, rev. 00.

V nových revíziách je doplnená inštrukcia na prevádzku systému TVD, na zabezpečenie požadovaných projektových parametrov pre VCHV. Uvedená zmena je v súlade s TS/55010/2022/010 „Komplexné zhodnotenie systému TVD počas havarijných udalostí s návrhom opatrení na zabezpečenie jeho projektovej funkcie“ (Príloha č. 3 žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny uvedených prevádzkových predpisov).

Držiteľ povolenia v žiadosti dokladoval aj plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 písm. a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 (Príloha č. 4 žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny uvedených prevádzkových predpisov). Plnenie písm. f) bolo obsiahnuté v TS/55010/2023/05 „Hodnotenie bezpečnosti navrhnutých zmien v predpisoch pre núdzové stavy“ (Príloha č. 5 žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny uvedených prevádzkových predpisov).

Predmetný predpis je zaradený na základe § 18 ods. 1 písm. c) vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov medzi prevádzkové predpisy určené úradom v zmysle Prílohy č. 1 bod C písm. g) atómového zákona.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 atómového zákona dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované:

- atómovým zákonom podľa § 23 ods. 2 písm. h),
- vyhláškou ÚJD SR č. 430/2011 Z.z., Príloha č. 4 Časť B, I. Všeobecné požiadavky na jadrové zariadenie, G. Prevádzkové predpisy, ods. 2 a 17.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 07. 09. 2023

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

### Doručuje sa:

- elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:  
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika