

**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609
F: +421 36 637 8039

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/027344

Kontakt
[REDAKOVANÉ]
+421 36 637 8260

Miesto/dátum
Mochovce
04.08.2022

VEC**Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek
na zabezpečovanie kvality**

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby pre uzatváracie posúvače typu A00 (SJZ v rozsahu prílohy č. 1 dokumentu [REDAKOVANÉ] rev. 01) čiastkových prevádzkových súborov [REDAKOVANÉ] pre 4. blok JE Mochovce.

Predkladané dokumenty už boli schválené Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 131/2014. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v týchto dokumentoch (zdôvodnenie zmeny podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. je súčasťou predkladaného dokumentu [REDAKOVANÉ]), tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu.

Zároveň Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné vybrané zariadenia uvedené v dokumente [REDAKOVANÉ]. Predkladaný plán kvality už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 725/2011. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v tomto dokumente, tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu. Zmeny sú vysvetlené a popísané v kapitole č. 4.1 dokumentu PNM34389279 rev. 01 (Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.).

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

[REDAKOVANÉ]
Robert Michael Jordan
Projektový riaditeľ MO34

Parafa za C2400 [REDAKOVANÉ]
Na vedomie: C0000, C0400, C2400, C2000, C2110

Príloha:

Číslo dokumentu	Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahrádza:
██████████	01 PLKVZ - 2. etapa – Posúvač A00 BT III (4. blok)	██████████
██████████	13 Vykonávací projekt - Jadrové uzatváracie armatúry – návrhová špecifikácia	
██████████	04 Preukaz pevnosti, životnosti a seizmickej odolnosti nízkotlakových posúvačov Mostro typu A00 a A01 - kontrolný výpočet	

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 131/2014, 767/2015 a 265/2017.