

## Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/2022/027606/PJ

Vybavuje/linka  
[redacted] 036 636 2811  
[redacted] 036 636 2251

Miesto/dátum  
Mochovce  
8.8.2022

Vec

**Žiadosť o schválenie revízie č. 1 projektovej dokumentácie IPR M20009 (NZ č. 501174316) JE EMO 1,2**

SE, a. s., listom zn. SE/2022/012564/PJ zo dňa 5.4.2022 požiadali ÚJD SR o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR M20009 (NZ č. 501174316) „Výmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora“. ÚJD SR predloženú dokumentáciu schválil rozhodnutím **173/2022**.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o schválenie revidovanej projektovej dokumentácie IPR M20009 (NZ č. 501174316), rev. 1.

### „Výmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora“.

Predmetom revízie č. 1 uvedenej projektovej dokumentácie je zmena inšpekčného certifikátu STN EN 10204 - 3.2 pre navrhovaný spojovací materiál kompenzátora na STN EN 10204 - 2.1. Dôvodom zmeny je nedostupnosť pôvodne navrhovaného spojovacieho materiálu na trhu v požadovanej kvalite a požadovanom termíne.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
[redacted] va

Mgr. Pavol Maľa  
vedúci licencovania a styk s dozormi

### Prílohy

1. Projekt zmeny IPR M20009 (NZ č. 501174316) „Výmena kompenzátora výfukového potrubia dieselgenerátora“, rev. 1.,
2. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

### Na vedomie

52010, 54020, 53002, 20310