

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01089/009884/2025/PJ	Vunč/036 636 3057 Juhár/036 636 2251	Mochovce 10.7.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny NZ 501938775, žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraných zariadení IPZK E 9 formou dodatku č. 07 a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu v JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

NZ 501938775 „Náhrada koncových snímačov RČA typu KSB“.

Predmetom projektu zmeny je náhrada zastaraných spínačov koncovej polohy pre rýchločinné armatúry (ďalej len „RČA“) (typ KSB), z dôvodu ich nedostupnosti ako náhradného dielu.

Dotknuté zariadenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT 3.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie dodatku individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. E 9 formou dodatku č. 07 „Koncové spínače pre RČA“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., posielajú plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., spolu s projektovou dokumentáciou zasielajú „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR“.

SE, a. s., zasielajú dokumentáciu k žiadosti v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-106-

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny NZ 501938775 „Náhrada koncových snímačov RČA typu KSB“ vrátane dodatku č.07 k IPZK č. E 9 „Koncové spínače pre RČA“,
2. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení podľa § 8 a prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
5. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B2020, 20310