

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00901/007255/2025/Mc	Bugár/0910673923 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 17.7.2025

Vec

Žiadosť o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia č. EBO-STR/I-218-00-00 „Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická“, rev. č. 00 a požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len PLKVZ) č. EBO-STR/I-218-00-00 „Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická“, revízie č. 00 (základný) JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom PLKVZ č. EBO-STR/I-218-00-00 je:

- vypracovanie chýbajúcej dokumentácie kvality pre prevádzku vybraných zariadení, ktoré nemali dokumentáciu kvality,
- vypracovanie chýbajúcej dokumentácie deklarujúcej požiadavky na kvalitu, vrátane rozpadu zariadenia na prvky a komponenty s určením potrebného IC podľa STN EN 10204.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia k PLKVZ č. EBO-STR/I-218-00-00 „Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická“, revízie č. 00, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2. Súčasťou požiadaviek na kvalitu VZ sú:

- Technické podmienky, ktoré Vám zasielame v prílohe č. 3.
- Technická správa – rozklad vybraného zariadenia, ktorú Vám zasielame v prílohe č. 4.
- Zoznam náhradných dielov vrátane prílohy, ktorý Vám zasielame v prílohe č. 5.
- Výkres samouzatváracej klapky DN250, ktorý Vám zasielame v prílohe č. 6.

Plány kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 7. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 8. V prílohe č. 9 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

-42-


Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PLKVZ č. EBO-STR/I-218-00-00 „Samočinná prepúšťacia klapka DN 250 atypická“, rev. č. 00,
2. Požiadavky na kvalitu VZ „Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická“, rev. č. 00,

3. Technické podmienky „Samočinná prepúšťacia klapka DN250 atypická“, rev. č. 00,
4. Technickú správu – rozklad vybraného zariadenia,
5. Zoznam náhradných dielov vrátane prílohy,
6. Výkres „Samouzatváracia klapka DN250“,
7. Plány kontrol a skúšok,
8. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
9. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
10. CD.

Na vedomie

A3000, 52000, 20300