

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorm

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01105/010053/2025/Mc

Kontakt

Manák/033 5972327

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

17.7.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ502267260-1 „Náhrada elektrických komponentov ovládania kompresora VZT P-145/245R a P-165/265R v SE-EBO. [redacted]“

a PZ502267260-2 „Náhrada elektrických komponentov ovládania kompresora VZT P-145/245R a P-165/265R v SE-EBO. [redacted]“

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektov:

- PZ502267260-1 „Náhrada elektrických komponentov ovládania kompresora VZT P-145/245R a P-165/265R v SE-EBO. [redacted]“
- PZ502267260-2 „Náhrada elektrických komponentov ovládania kompresora VZT P-145/245R a P-165/265R v SE-EBO. [redacted]“

ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len IPZK) MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 17 „Siemens Sirius monitorovacie, termistorové a oddeľovacie relé“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 k IPZK, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7.

V prílohe č. 8 Vám zasielame plán kontrol a skúšok, v prílohe č. 9 montážny postup pre 3. blok, v prílohe č. 10 montážny postup pre 4. blok a v prílohe č. 11 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkach zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík

manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ502267260-1 Náhrada elektrických komponentov ovládania kompresora VZT P-145/245R a P-165/265R v SE-EBO. [REDACTED]
2. PZ502267260-2 Náhrada elektrických komponentov ovládania kompresora VZT P-145/245R a P-165/265R v SE-EBO [REDACTED]
3. IPZK MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 Podružné rozvádzače 0,4 kV, dodatok č. 17 Siemens Sirius monitorovacie, termistorové a oddeľovacie relé,
4. Požiadavky na kvalitu VZ v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Plán kontrol a skúšok,
9. Montážny postup pre 3. blok,
10. Montážny postup pre 4. blok,
11. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
12. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300