

**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00001/008941/2024

Kontakt
[redacted]
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce
03.07.2024

VEC

Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie dokumentácie pre uzatváracie ventily (vybrané zariadenia v rozsahu kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34420375 rev. 00) čiastkového prevádzkového súboru [redacted] bezpečnostnej triedy II pre 3. blok JE Mochovce, bližšie špecifikovanej v prílohe tohto listu.

Dokumentácia pozostáva z plánu kvality vybraných zariadení, ktorý predkladáme na schválenie v zhode s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 2 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. a z technickej dokumentácie, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

S pozdravom

Slovenské
závod 3. a 4. bl
935 3

[redacted]
Ing. Mgr. Nora Ac
Manažér licencovania

Parafa za 56000 [redacted]

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu
PNM34420375	00	Plán kvality vybraného zariadenia – 2. etapa klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420369	00	Plán kontrol a skúšok pre výrobu klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420371	00	Dátové listy klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420373	00	Výkres klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420381	00	Návrhový výpočet - uzatvárací ventil DN15 Class 1500
PNM34420383	00	Kontrolný výpočet - uzatvárací ventil DN15 Class 1500
PNM34420385	00	Správa z nezávislého overenia dokumentácie seizmických výpočtov klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420379	00	Návrhová špecifikácia klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420387	00	Preberacie skúšky klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok
PNM34420392	00	Manuál pre prevádzku a údržbu klasifikovaných uzatváracích ventilov pre prvky prietoku – 3. blok

PLKVZ pre etapu návrhu nebol vypracovaný, predkladané PLKVZ obsahuje požiadavky na zabezpečovanie kvality aj pre etapu návrhu.