



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Jadrová bezpečnosť Podateľňa Trnava
Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Dátum: **04. 08. 2025**

Číslo záznamu:

2524-156 / 2025

Číslo spisu:

**UJD SR
3122-2025**

Prílohy:

-5- +CD

Vybavuje:

320 ✓

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01150/010692/2025/PJ

Kontakt

Obert/036 636 2502

Juhár/036 636 2251

Miesto/dátum

Mochovce

29.7.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny na konfigurácii č. 502412568, žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraných zariadení formou dodatku [REDAKOVANÉ] a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadajú o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2.

Projekt zmeny (ďalej len „PZ“) č. 502412568 „Kolízia konzoly rekombinátora vodíka 2KLA99BV019“.

Predmetom projektu zmeny je úprava existujúcej konzoly pasívneho autokatalytického rekombinátora 2KLA99BV019 z dôvodu kolízie so vzdušníkom armatúry 2JNG13AA009 pri jej demontáži. Úprava konzoly si vyžaduje doplnenie novej kotviacej platničky, ktorá bude privarená ku existujúcej nehermetickej nerezovej oblicovke v miestnosti A202/2 na podlaží +6,00 m.

Cieľom projektu zmeny je zabezpečiť trvalé riešenie pre bezpečný výkon pravidelnej generálnej opravy armatúry 2JNG13AA009 a zároveň zachovať pôvodnú funkciu konzoly rekombinátora 2KLA99BV019.

Upravená konzola rekombinátora 2KLA99BV019 si zachová svoju pôvodnú funkciu pričom poloha rekombinátora 2KLA99BV019 zostáva nezmenená.

Konzola je zaradená do bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) 4 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov nová kotviaca platnička je zaradená do bezpečnostnej triedy BT 3 v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov SE, a. s., žiadajú o schválenie zmeny individuálneho plánu zabezpečenia kvality [REDAKOVANÉ] formou dodatku č. 20.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov SE, a. s., žiadajú o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona SE, a. s., žiadajú o súhlas s realizáciou zmeny č. 201/2025 v dokumente „Predprevádzková bezpečnostná správa JE EMO 1,2“.

Realizácia projektu vrátane všetkých skúšok je plánovaná počas odstávky 2. bloku EMO.

Súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie je analýza vplyvu zariadení BT 4 na zariadenia BT 3 až BT 1, plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a plán kontrol a skúšok.


Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., zasielajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD.

S pozdravom

ké elektrárne, a.s.
ibinova 40
Mgr. Pavol Malá 09 Bratislava
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 502412568 „Kolízia konzoly rekombinátora 2KLA99BV019“,
2. Dodatok  „Hermetický priestor, časť E – Box parogenerátorov“,
3. Zmena číslo 201/2025 Predprevádzková bezpečnostná správa JE EMO 1,2, časti kapitoly 6.16,
4. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
6. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310

