



Právne a firemné záležitosti Útvar Licencovania

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská Republika
T +421 2 5866 1111
T +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00442/010243/2026

Kontakt
Psársky 036/637 8145

Miesto/dátum
Mochovce, 20.07.2026

VEC

Žiadosť o schválenie návrhu dočasnej zmeny DZ04 pre LaP 3.8.3

V mene spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „SE, a.s.“) a v zmysle § 10 ods.1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadame Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o schválenie dočasnej zmeny v dokumente:

- PNM34741001 – 3LP/1001 – Limity a podmienky bezpečnej prevádzky

Uvedená zmena súvisí s riešením problematiky nedosahovania požadovaného výkonu (min. 90 kW) EOKO 3JEF10BH004 napájaného z 3. systému II. kategórie zaisteného napájania. Namiesto neho bude na 3. systém II. kategórie zaisteného napájania pripojený EOKO 3JEF10BH008, aktuálne napájaný z nezaisteného napájania.

Navrhované zmeny sú detailne popísané v prílohe č.1 tohto listu v elektronickej forme. Súčasne SE, a.s. predkladajú v prílohách č. 3 a č. 4 Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. a v prílohe č. 5 Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska č. 395/2010 – 3. 4/hp vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Platnosť dočasnej zmeny navrhujeme uplatniť od 17.08.2026 do ukončenia realizácie TGO3/2027.

S pozdravom

JUDr. Stanislav Kovár
Manažér Licencovania

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

Prílohy:

1. LP_3.8.3_DZ04_arch
2. Titulný_a_schvalovací_list_DZ04_3LP1001
3. Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. písm. a) až g)
4. Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. písm. f) a g)
5. Vyjadrenie_k_podmienkam_zo_záverečného_stanoviska_MŽP

Na vedomie:

C0000, 56000, B0140, B1200, 14500