

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorm

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01145/010590/2025/PJ	Pálinkáš/036 636 2725 Juhár/036 636 2251	Mochovce 28.7.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny NZ č. 502210982, žiadosť o schválenie zmeny PLKVZ L31 formou revízie č. 02, žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

NZ č. 502210982 „Náhrada meracích prevodníkov prúdu typu TAl60-A“

Predmetom projektu zmeny je nahradenie pôvodných meracích prevodníkov prúdu typu TRM/TAl60-A, ktoré sú použité vo vývodoch úsekových rozvádzačov 1, 2BMK(L, M). Projekt bude realizovaný na 1. a 2. bloku JE EMO.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „PLKVZ“) L31 Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT2 – s názvom „Digitálny merací prevodník prúdu typ TAlv60“ formou revízie č. 02.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR v prílohe č. 3 plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v prílohe č. 4 predkladajú vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Realizácia predmetného projektu je plánovaná počas rozšírenej generálnej odstávky 1. bloku JE EMO a typovej generálnej odstávky 2. bloku JE EMO.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40
811 09 Bratislava
-106-

Mgr. Pavol Mäta

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. NZ č. 502210982 „Náhrada meracích prevodníkov prúdu typu TAl60-A“,
2. Revízia č. 02 k PLKVZ L31 Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT2 s názvom „Digitálny merací prevodník prúdu typ TAlv60-A“,
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
5. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2200, B3010, 20310