

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
[redacted]
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/01087/009898/2024/PJ

Vybavuje/linka

Miesto/dátum

[redacted]
Mochovce
26.7.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ501702080, žiadosť o schválenie zmeny formou dodatku č.16 IPZK L 2b a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

PZ501702080 „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania [redacted]“

Predmetom projektu zmeny je výmena existujúceho analyzátoru Bran Luebbe, ktorý bude nahradený novým analyzátorom Dual RFIC ICS-6000 Integral na 1.bloku.
Projekt elektro rieši výmenu napájacieho ističa QF1 umiestneného vo vybranom rozvádzači [redacted] z dôvodu navýšenia príkonu nového analyzátoru.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny dodatku č. 16 IPZK L 2b „Istič LSN10D/1“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona žiadame o schválenie zmeny plnenia požiadaviek na kvalitu dodatku č. 16 IPZK L 2b „Istič LSN10D/1“ podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a v elektronickej forme.

S pozdravom

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
40
lava

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii PZ501702080 „Projekt na výmenu analyzátorov Bran Luebbe pre merania [redacted]“
2. Dodatok č. 16 plánu kvality vybraných zariadení L 2b „Rozvádzač UNIBLOK“ (vrátane požiadaviek na kvalitu VZ),
3. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
4. CD.

Na vedomie

52010, 54020, 53000, B3020, B3030, B2030, 20310