

Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00001/009970/2024

Kontakt

Miesto/dátum
Mochovce
31.07. 2024

VEC
Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže signálnych, kontrolných káblov a kompenzačných vedení (vybrané zariadenia v rozsahu plánov kvality uvedených v tabuľke č. 1 v prílohe tohto listu) čiastkových prevádzkových súborov [REDACTED] a prevádzkových súborov [REDACTED] bezpečnostnej triedy II a III pre 4. blok JE Mochovce v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

[REDACTED]
Projektový riaditeľ MO34

Parafa za 56000 [REDACTED]

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Dodávateľ pre montáž	Príslušný PLKVZ
PNM34136157	02	Technologický postup pripájania káblov	NOKIA	PNM34066310 PNM34066311 PNM34135984 PNM34135986 PNM34407015
PNM34136210	02	PKS - Plán kontrol a skúšok pre pripájanie káblov [REDACTED]	ALCATEL	PNM34066310
PNM34136211	02	PKS - Plán kontrol a skúšok pre pripájanie káblov [REDACTED]	ALCATEL	PNM34066310 PNM34066311 PNM34135986
PNM34136212	02	PKS - Plán kontrol a skúšok pre pripájanie káblov [REDACTED]	ALCATEL	PNM34066310 PNM34066311 PNM34135984 PNM34407015
PNM34136213	02	PKS - Plán kontrol a skúšok pre pripájanie káblov [REDACTED]	ALCATEL	PNM34066310 PNM34066311
PNM34136214	01	PKS - Plán kontrol a skúšok pre pripájanie káblov [REDACTED]	ALCATEL	PNM34066310
PNM34136215	01	PKS - Plán kontrol a skúšok pre pripájanie káblov [REDACTED]	ALCATEL	PNM34066311

Tabuľka č. 1 - Zoznam dotknutých PLKVZ s príslušnými rozhodnutiami ÚJD SR k PLKVZ a TD (PLKVZ predkladáme ÚJD SR na informáciu v elektronickej forme na CD.)

PLKVZ		Rozhodnutia ÚJD SR	
Číslo dokumentu	rev.	PLKVZ	TD
PNM34066310	05	532/2015	227/2012, 532/2015, 122/2017, 199/2017, 201/2017, 225/2017, 283/2017, 299/2017, 314/2017, 12/2019, 349/2022, 113/2023, 164/2023, 115/2024, 298/2024
PNM34066311	06	532/2015	227/2012, 532/2015, 122/2017, 199/2017, 201/2017, 225/2017, 283/2017, 299/2017, 314/2017, 12/2019, 349/2022, 113/2023, 164/2023, 298/2024
PNM34135984	10	846/2014	782/2012, 758/2014, 846/2014, 79/2018, 196/2018, 70/2022, 349/2022, 360/2022, 113/2023, 298/2024
PNM34135986	05	782/2012	782/2012, 79/2018, 196/2018, 70/2022, 349/2022, 360/2022, 113/2023, 298/2024
PNM34407015	07	220/2019	344/2016, 397/2017, 38/2018, 79/2018, 266/2018, 220/2019, 349/2022, 360/2022, 113/2023, 122/2023, 164/2023, 115/2024, 298/2024

Na informáciu ÚJD SR predkladáme k žiadosti v elektronickej forme na CD (z dôvodu veľkého rozsahu) Trasovanie káblov ku dňu 29.07.2024. Na schválenie predkladáme dokumentáciu pre káble BT II a III. V niektorých prípadoch dochádza k situácii, že aj keď funkčné požiadavky systémov na montáž káblov sú nižšej bezpečnostnej triedy, podľa aktuálnej skladovej dostupnosti v SE a na základe posúdenia SE ENG sa konzervatívnym prístupom pre montáž použijú káble vyššej BT. Oba údaje, BT kábla aj funkčné BT, sú uvedené v trasovaní.

Požiadavky na zabezpečovanie kvality a požiadavky na kvalitu pre etapu výroby boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 227/2012, 782/2012, 758/2014, 846/2014, 532/2015, 344/2016, 122/2017, 397/2017, 266/2018, 12/2019, 220/2019 a 113/2023.