

Slovenské elektrárne, a.s.
Útvar licencovania

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T +421 36 637 8609

OSOBNÉ PODANIE	
Úrad jadrového dozoru SR Príslušnosť: Trnava	
Dátum:	12.09.2023
Identifikačné číslo:	4524/2023
Číslo spisu:	UJD SR 3284-2023
Prílohy:	1 x CD Číslo listu: 310 ✓

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00082/011216/2023

Kontakt
[REDAKOVANÉ]
036/637 8696

Miesto/dátum
Mochovce, 12.09.2023

VEC:

Žiadosť o schválenie návrhu dočasných zmien v dokumentoch PNM34741001 a PNM34741002

V mene spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a v zmysle § 10 ods.1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), žiadame Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky o schválenie dočasných zmien uvedených v dokumentoch:

- **Dočasná zmena č.02 kapitola 3.9.20** v dokumente PNM34741001, rev. 15 „3LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky“
- **Dočasná zmena č.02 kapitola 3.9.20** v dokumente PNM34741002, rev. 13 „8LP/1002 Zdôvodnenie LaP 3.,4. blok a spoločné systémy 3. a 4. blok“

Cieľom predmetnej dočasnej zmeny je umožniť realizáciu testu 3(4)E022/06 „Program skúšok automatickej regulácie výkonu reaktora RCS - Skúška RCS v režime „T“ na výkonovej hladine 100 % Nnom“ a 3(4)E036 „Program skúšok limitačného systému reaktora RLS“ pri výkone vyššom ako DOVOLENÝ VÝKON REAKTORA podľa LP 3.4.4, Tab. 3.4.4-1.

Navrhované zmeny sú detailne popísané v prílohe č.1 a prílohe č.2 tohto listu v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

Súčasťou žiadosti sú aj nasledovné dokumenty:

Príloha č. 3 - Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre navrhované zmeny v dokumentoch PNM3474100115 - 3LP/1001 a PNM3474100213 - 8LP/1002 v zmysle požiadavky atómového zákona.

Príloha č. 4 - PRÍLOHA 1: Nezávislé posúdenie navrhovaných zmien v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. paragraf 9 ods.3 písmeno f) a g) v zmysle požiadavky atómového zákona.

Platnosť dočasnej zmeny navrhujeme uplatniť do ukončenia ES 3. bloku MO34.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
závod 3. a 4.
93

Ing. Mgr. Nora Ač
Manažér licencovania

Prílohy:

1. Dočasná zmena č.02 kapitola 3.9.20 v dokumente PNM34741001, rev. 15 „3LP/1001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky
 2. Dočasná zmena č.02 kapitola 3.9.20 v dokumente PNM34741002, rev. 13 „8LP/1002 Zdôvodnenie LaP“
 3. Plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre navrhované zmeny v dokumentoch PNM3474100115 - 3LP/1001 a PNM3474100213 - 8LP/1002
 4. PRÍLOHA 1: Nezávislé posúdenie navrhovaných zmien v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. paragraf 9 ods.3 písmeno f) a g).
- CD nosič

Na vedomie:

C0000, C0900, C5000, B0140