

**Slovenské elektrárne, a.s.
Útvar licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00082/011437/2023

Kontakt
[redacted]
036/637 8145

Miesto/dátum
Mochovce, 18.09.2023

Vec:


Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny schválenej dokumentácie – tabuľka dovolených prevádzkových stavov reaktora 3. bloku MO34

V mene spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s, a v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny v technologickom predpise 3TP/1003 vyd. č. 01, rev. č. 11 „Neutrónovo - fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny 3. blok, 1. kampaň“, Tabuľka dovolených prevádzkových stavov reaktora 3. bloku, 1. kampaň“ (TDPSR).

Zmena predpisu 3TP/1003 v časti TDPSR sa realizuje na základe vykonaných bilančných meraní pri výkone reaktora 96 % N_{nom} , ktorých výsledky sú vstupnými údajmi pre výpočet tabuľky a s využitím doplnenej metodiky výpočtu TDPSR v stavoch prevádzky reaktora s nenominálnym počtom pracujúcich hlavných cirkulačných čerpadiel. Zmena tabuľky v predpise 3TP/1003 je vykonaná formou revízie predmetného technologického predpisu.

Zároveň predkladáme v prílohe tohto listu plnenie §9 v zmysle Vyhlášky č. 431/2011.

S pozdravom



Manažér licencovania

Prílohy: *uvedené dokumenty v elektronickej forme na priloženom CD nosiči*

1. 3TP/1003, vyd. č. 01, rev. č. 11 „Neutrónovo - fyzikálne charakteristiky aktívnej zóny 3. blok, 1. kampaň“
2. 3E029_005 - Protokoly z bilančných meraní
3. Plnenie vyhlášky 431/2011 § 9 ods.3 písm. a) až e)
4. Plnenie vyhlášky 431/2011 § 9 ods.3 písm. f) a g)
5. Návrh tabuľky dovoľených prevádzkových stavov reaktora 3. bloku, 1. kampaň
6. METODIKA A TABUĽKY DOVOLENÝCH PREVÁDZKOVÝCH STAVOV REAKTORA (TDPSR) 3. A 4. BLOKU JE MOCHOVCE
7. Doplnenie metodiky TDPSR pre výpočet dovoľeného ohrevu chladiva v reaktore pri nenominálnom počte pracujúcich HCČ, 3. blok EMO
8. Zdrojové súbory k 3TP/1003

Na vedomie:

C0000, C0900, C4000, C5000, 55000