



**SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podatelňa Trnava

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40

811 09 Bratislava

Slovenská republika

T +421 2 5866 1111

F +421 36 636 2524

Dátum: **11. 09. 2025**

Číslo zápisu:

8403/2025

5 + CD

Číslo spisu:

ÚJD SR
3436-2025

Vybavuje:

320 ✓

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01260/012405/2025/PJ

Kontakt

Bugár/036 636 2428

Juhár/036 636 2251

Miesto/dátum

Mochovce

5.9.2025

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia č. PNM34136639 „QAIP – pre repasiu dieselmotorov pre 3. blok JE Mochovce“ formou revízie č. 09 a schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení pre dieselgenerátor s príslušenstvom na jadrovom zariadení JE EMO

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadame o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) PNM34136639 „QAIP – pre repasiu dieselmotorov pre 3. blok JE Mochovce“, formou revízie č. 09 „Rozpad zariadenia na prvky a komponenty s určením potrebného certifikátu podľa normy STN EN 10204“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Cieľom predmetnej revízie k PLKVZ je:

- rozdelenie jednotlivých prvkov a komponentov dieselgenerátora s príslušenstvom podľa potreby preukazovania potrebného certifikátu podľa STN EN 10 204, overenia vlastností použitého hutného materiálu.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona Vás žiadame o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) k PLKVZ, ktorá je súčasťou PNM34638128 „Technická správa k rozpadu na prvky“ v prílohe č. 2 a PNM34638129 „Zoznam prvkov“ v prílohe č. 3.

Dokument PNM34638130 „Plán kontrol a skúšok“ Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame ako súčasť dokumentu PNM34136639.

V prílohe č. 5 predkladáme vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti predkladáme v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD.

S pozdravom

Mgr. Pavol Mária
vedúci licencovania a styku s dozorom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-106-

Prílohy

1. PNM34136639 – PLKVZ (vrátane plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.),
2. PNM34638128 - Technická správa k rozpadu na prvky,
3. PNM34638129 - Zoznam prvkov,
4. PNM34638130 - Plán kontrol a skúšok pre kontrolu správnosti náhradných dielov,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
6. CD.

Na vedomie

50000, 52000, 20300

