

**Právne a firemné záležitosti
Licencovanie a styk s dozormi**

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 639 1257

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
Generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01291/012224/2026/AA	Jenčík/036 636 3155 Ács/036 637 8622	Mochovce, 2.9.2026

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 503098717, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraných zariadení č. C 131/1 formou dodatku č. 6 a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1. a 2. blok

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“) v jadrovom zariadení JE EMO 1. a 2. blok:

PZ č. 503098717 „Kolízia potrubia TVD a klimatizačnej jednotky“.

Predmetom realizácie PZ č. 503098717 je posunutie potrubnej trasy TVD ktorá bráni výmene vzduchového filtra klimatizačnej jednotky

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) č. C 131/1 „Potrubné trasy“ v celom rozsahu, dodatok č. 6 „Potrubie TVD a jeho preloženie“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ.

SE, a. s., zasielajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Mgr. Pavol Maľa
Vedúci Licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ č. 503098717 „Kolízia potrubia TVD a klimatizačnej jednotky“, ktorého súčasťou sú:
 - IPZK č. C 131/1 „Potrubné trasy“, dodatok č. 6 „Potrubie TVD a jeho preloženie“ (súčasťou sú požiadavky na kvalitu VZ),
 - Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na vedomie

B3000, 50000, 52000, 53000, 54000, 14500, 14510