



**Právne a firemné záležitosti
Licencovanie a styk s dozormi**

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská Republika
T +421 2 5866 1111
F +421 33/5974781

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01286/012189/2026/Mc	Šmátrala/033 5972136 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 2.9.2026

Vec

Žiadosť o schválenie trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku", 4-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku" a 6-LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o schválenie trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku" vydanie č. 1, revízia č. 6, 4-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku" vydanie č. 1, revízia č. 6 v kapitole 3.6.7. "Sprchový systém hermetického priestoru" a predpisu 6-LP/003 "Zdôvodnenie limitov a podmienok" vydanie č. 1, revízia č. 6 v kapitolách 3.6.7. "Sprchový systém hermetického priestoru a 3.7.8. "Systém technickej vody dôležitej - REŽIMY 1, 2, 3, 4".

Predmetom trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 a 4-LP/001 je úprava PK 3.6.7.9. predĺženie intervalu overenia tesnosti sprchového chladiča na 6 rokov. Na sprchových chladičoch boli realizované úpravy v rámci IPR EBO 10095/3 "Modifikácia chladičov sprchových systémov" a IPR EBO B18009 "Obnovenie projektovej spoľahlivosti sprchových chladičov bezpečnostných systémov". Aktualizované znenie predpisov 3-LP/001 a 4-LP/001 Vám predkladáme v prílohách č. 1 a č. 2.

Predmetom trvalej zmeny predpisu 6-LP/003 je úprava PK 3.6.7.9. doplnené zdôvodnenie predĺženia intervalu overovania tesnosti sprchového chladiča na 6 rokov a úprava kapitoly 3.7.8. v časti „Prevádzkyschopnosť“ doplnenie limitnej hladiny pre zásobnú nádrž TVD. Požadovaná minimálna hladina v zásobných nádržiach TVD bola určená útvarom analýz jadrovej bezpečnosti. Aktualizované znenie predpisu 6-LP/003 Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Technickú správu "Určenie potrebnej výšky hladiny v zásobných nádržiach TVD" Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. a písm. f) a g) v prílohe č. 6.

Vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR Vám predkladáme v prílohe č. 7.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 3-LP/001, Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku, vydanie č. 1, revízia č. 6,
2. 4-LP/001, Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku, vydanie č. 1, revízia č. 6,
3. 6-LP/003, Zdôvodnenie limitov a podmienok, vydanie č. 1, revízia č. 6.,
4. Technická správa "Určenie potrebnej výšky hladiny v zásobných nádržiach TVD",
5. Plnenie § 9 ods.3 písm. a) až e) vyhl. č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie § 9 ods.3 písm. f) a g) vyhl. č. 431/2011 Z. z.,
7. Vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR,
8. CD.

Na vedomie

A0100, 51000, 55000, 14500