

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01330/013242/2025/Mc	Wyrwa/033 5972358 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 25.9.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu č. PZ 501720234-9 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2DV45)“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu č. PZ501720234-9 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2DV45)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačného projektu č. PZ 501720234-9 je výmena pôvodného relé RE 888 65265 v rozvádzači 2DV45 z dôvodu nedostatku náhradných dielov časových relé RE 88865265 (je ukončená ich výroba). Riešením je výmena pôvodných časových relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové časové relé výrobcu SIEMENS. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach JE EBO V-2.

Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 11 „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“ tzn. plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutom rozvádzači podľa príloha č. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., požiadavky na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Typová výmena kontrolných relé“ v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., boli súčasťou PZ 501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2DX01 a 2DW01)“, ktorý bol schválený na ÚJD SR rozhodnutím č. 147/2025 zo dňa 12.03.2025.

Z tohto dôvodu Vám predmetné dokumenty nezasielame na opätovné schválenie, ale iba prikladáme na CD pre informáciu.

V prílohe č. 2 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 501720234-9 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozdávzač 2DV45)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
3. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300