

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01382/013992/2025/AA	Moravčík/036 636 3055 Ács/036 636 3822	Mochovce 10.10.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502291459, žiadosť o schválenie zmien individuálnych programov zabezpečenia kvality formou dodatku č. 24 a dodatku č. 13, žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa realizačného projektu:

PZ 502291459 „Náhrada časových relé Siemens 3RP15“.

Riešením projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) je výmena pôvodných napäťových relé 3RP1540-1BN31 za časové relé novšieho typu 3RP2540-1BW30. Nové relé 3RP2540-1BW30 je rozmerovo a funkčne zhodné a bude umiestnené na pozícii existujúceho relé. V rámci projektu je spracovaná dokumentácia pre výmenu všetkých pôvodných relé v dotknutých rozvádzačoch. Tento fakt zabezpečí, že budú dodržané všetky potrebné parametre zabezpečujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku.

Predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) sú kategorizované do bezpečnostnej triedy BT2.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatku č. 24 IPZK L 2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“ a schválenie zmeny IPZK formou dodatku č. 13 IPZK L 2a „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu (ďalej len „PnK“) VZ k dodatku č. 24 IPZK L 2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“ a k dodatku č. 13 IPZK L 2a „Rozvádzače UNIBLOK“.

Súčasťou predmetnej žiadosti je príslušná PD PZ 502291459 (PD obsahuje: dodatky k IPZK, PnK VZ, plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, plány kontrol a skúšok) a vyjadrenie SE, a. s., k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Uvedené dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
100


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502291459 „Náhrada časových relé Siemens 3RP15“, ktorého súčasťou sú:
 - Dodatok č. 24 IPZK L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“,
 - Dodatok č. 13 IPZK L2a „Rozvádzače UNIBLOK“,
 - PnK VZ,
 - Plány kontrol a skúšok,
 - Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2030, B3020, B3030, 20310