

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01446/014857/2025/Ga	Klučár/036 636 3053 Gálová/036 636 3524	Mochovce 27.10.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 501911232, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality formou dodatku č. 23 k IPZK L2/2 a dodatku č.11 k IPZK L2a, žiadosť o schválenie nového PLKVZ T61, žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a nových požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre JE EMO 1. a 2. blok

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa realizačného projektu:

PZ 501911232 „Náhrada servopohonov typu AEG EMG-DREHMO DB 3-B-105a a DB 3-B105e“ pre 1. a 2. blok.

Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši náhradu servopohonov AEG EMG-DREHMO za nové servopohony od výrobcu AUMA. Nové servopohony sú rozmerovo a funkčne zhodné a budú umiestnené na pozícii existujúcich servopohonov. V rámci projektu je spracovaná dokumentácia na výmenu všetkých dotknutých servopohonov. Tento fakt zabezpečí, že budú dodržané všetky potrebné parametre zabezpečujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku.

Predmetné vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) sú kategorizované do bezpečnostnej triedy BT2.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatku č. 23 IPZK L 2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu (ďalej len „PnK“) VZ k dodatku č. 23 IPZK L 2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie zmeny IPZK formou dodatku č. 11 IPZK L 2a „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie zmeny PnK VZ k dodatku č. 11 IPZK L 2a „Rozvádzače UNIBLOK“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú úrad o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) T61, rev. 00 „Servopohony AUMA – typová rada SAN 16.2“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona žiadajú úrad o schválenie nových PnK VZ rev. č. 00 PLKVZ T61 „Servopohony AUMA – typová rada SAN 16.2“.



Súčasťou predmetnej žiadosti je príslušná PD PZ 501911232 (PD obsahuje: dodatok k IPZK, PnK VZ, nových PLKVZ, PnK VZ, Plán kontrol skúšok, plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov) a vyjadrenie SE, a. s., k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.


Uvedené dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

845 01 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 501911232 „Náhrada servopohonov typu AEG EMG-DREHMO DB 3-B-105a a DB 3-B105e“, ktorého súčasťou sú:
 - Dodatok č. 23 IPZK L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“,
 - Dodatok č. 11 IPZK L2a „Rozvádzače UNIBLOK“,
 - Revízia č. 00 PLKVZ T61 „Servopohony AUMA – typová rada SAN 16.2“,
 - PnK VZ,
 - Plán kontrol a skúšok,
 - Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2030, B3020, B3030, 20310