

RG 388159433 SK

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Podateľňa Trnava

Pribinova 40
811 09 Bratislava

Slovenská republika

T +421 2 5866 1111

F +421 36 636 2524

Dátum:

12. 11. 2025

Číslo zápisu:

Číslo spisu:

Prílohy:

2 + CD

Vybavuje:

320 ✓

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01489/015686/2025/Mc

Kontakt

Szabo/0910 674798

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

11.11.2025

Vec

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenia – parogenerátory SE-EBO a SE-EMO

V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2024 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenia – parogenerátory SE-EBO a SE-EMO, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Požiadavky sú uvedené v spracovaných špecifikáciách postupov zvarovania (WPS č. 2025.015 až WPS č. 2025.043), Jednotlivé WPS sú spracované pre nasledujúce zvarové spoje vyskytujúce sa počas zváracích prác:

- WPS č. 2025.015 (potrubie NV v PG),
- WPS č. 2025.016 (meranie hladiny v PG, meranie tlaku pary),
- WPS č. 2025.017, WPS č. 2025.018, WPS č. 2025.019 (pripojenie dvojkomorovej vyrovnávacej nádoby pomocou spojovacieho segmentu),
- WPS č. 2025.020 (zvar zaslepovacej zátky),
- WPS č. 2025.021, WPS č. 2025.033, WPS č. 2025.034 (potrubie kontinuálneho odluhu PG),
- WPS č. 2025.022 (dielenský domerok heterogénneho zvarového spoja Ø90mm),
- WPS č. 2025.023 (odvzdušnenie kolektora PG),
- WPS č. 2025.024 (odkal kolektora PG),
- WPS č. 2025.025, WPS č. 2025.026 (fixácia na potrubí NV v PG),
- WPS č. 2025.027, WPS č. 2025.028 (priame pripojenie dvojkomorovej vyrovnávacej nádoby EBO),
- WPS č. 2025.029, WPS č. 2025.031 (potrubie drenáže PG),
- WPS č. 2025.030, WPS č. 2025.032 (T-kus pre dopravu Ar),
- WPS č. 2025.035, WPS č. 2025.036, WPS č. 2025.038 (priame pripojenie dvojkomorovej vyrovnávacej nádoby EMO),
- WPS č. 2025.037, WPS č. 2025.039 (potrubie kontinuálneho odluhu PG EMO),
- WPS č. 2025.040 (potrubie drenáže PG EMO),
- WPS č. 2025.041 (impulzná línia dvojkomorovej vyrovnávacej nádoby),
- WPS č. 2025.042, WPS č. 2025.043 (nátrubok N9).

Požiadavky obsiahnuté v predkladaných WPS dopĺňajú doteraz úradom schválené požiadavky na kvalitu pre parogenerátory a odpovedajúce konštrukčné miesta na PG SE-EBO a SE-EMO. Predložené WPS budú v rámci SE, a. s., určené na riadenie kvality pri zvaraní zvarových spojov spadajúcich do definovaného rozsahu.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 2.



S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-42-



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Špecifikácie postupov zvarovania WPS č. 2025.015 až č. 2025.043,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. CD.

Na vedomie

20100, 20700, A3000, B3000, 20300