

Došlo: **23. 12. 2021**Evidenčné číslo: **9409/2021**Číslo spisu: **ÚJD SR 4-2022**Prílohy: **3 + CD** Číslo útvaru: **320****Slovenské elektrárne, a. s.**
závod Atómové elektrárne Bohunice919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 1111
F +421 33 559 1527Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/04683/Mc

Kontakt

[redacted]/033 5972974

[redacted]/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice
23.12.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou rev. č. 1 projektovej zmeny IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov“ a žiadosť o schválenie rev. č. 1 plánov kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V2

SE, a. s., listom zn. SE/2021/012909/Mc zo dňa 13.4.2021 požiadali ÚJD SR o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov a ich funkcie“, schválenie plánov kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V2. ÚJD SR vydal súhlasné rozhodnutie č. 165/2021 zo dňa 18.5.2021.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou revízie č. 1 projektovej zmeny IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov“, NZ EBO 500995125, ktorej dokumentáciu Vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 3. blok a v prílohe č. 2 pre 4. blok. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom rev. č. 1 je zmena zapojenia v obvodoch poruchovej signalizácie rozvádzačov [redacted]. Do obvodov je doplnené časové relé typu Siemens 3RP2525-1AW30. Zmena projektu sa týka iba [redacted].

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie rev. č. 1 plánu kvality VZ IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov_EBO“ č. 100-200-237-ER4-0107.7, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie rev. č. 1 požiadaviek na kvalitu VZ IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov_EBO“ č. 100-200-237-ER4-0107.11, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3. a písm. g) tiež v prílohe č. 3.

Úprava projektového riešenia v rozsahu rev. č. 1 nemá dopad na znenie dokumentu 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE V2“, revízie č. 85, ktorá aktualizuje kapitolu „6.10 Systém zaisteného napájania“, na ktorú už bolo vydané súhlasné rozhodnutie ÚJD SR č. 165/2021, a preto tento dokument neprikladáme.


Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



Ing. Radovan Mráz
manažér bezpečnosti SE-EBO

Prílohy

1. IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov“ [redacted] 3. blok, rev. č. 1,
2. IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov“ [redacted] 4. blok, rev. č. 1,
3. Dokumentácia kvality IPR B19048 „Úprava dverných spínačov transformátorov“ 3. a 4. blok, rev. č. 1,
4. CD (rev. č. 1 + pôvodný projekt).

Na vedomie

54000, 54010, 53000, 20310