

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorum

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01026/006129/2023/AA

Kontakt

[redacted] /036 636 2725

[redacted] /036 636 3822

Miesto/dátum

Mochovce

9.5.2023

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa NZ 501819185, schválenie zmien v individuálnych programoch zabezpečenia kvality a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

NZ 501819185 „Typový projekt na výmenu ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“.

Predmetná PD pojednáva o ističoch typu J7K50, ktoré sú navrhnuté ako typové náhrady súčasných zastaraných a poruchových ističov, ktoré sa už nevyrábajú. V prípade poruchy alebo zlého stavu ističov po rokoch prevádzky, bude možné na základe tohto typového projektu rýchlo reagovať a zabezpečiť opravu vybraných komponentov formou výmeny.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmien uvedených v nasledovných individuálnych programoch zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“), ktoré sú súčasťou predmetnej PD:

**IPZK L2a „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 10,
IPZK L2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 14.**



V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktoré sú súčasťou predmetnej PD.

Súčasťou predmetnej PD je plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom


Ing. Mgr. Štefan Hajdú
Manažér jadrovej bezpečnosti


Prílohy

1. PD NZ 501819185 „Typový projekt výmeny ističov typu J7K50 za ich adekvátnu náhradu“ (vrátane IPZK L2a „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 10, IPZK L2/2 „Rozvádzač UNIBLOK“, Dodatok č. 14, požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a plnenia § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov),
2. CD.

Na vedomie

53000, 54020, 52010, 20310