

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
6963/2022
20.9.2022

Naše číslo
SE/2022/037885/Ga

Kontakt

/036 636 2734
036 636 3524

Miesto/dátum
Mochovce
7.11.2022

Vec

Posun termínu vo veci schválenia realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení 1. bloku JE EMO 1,2

SE, a. s., listom zn. SE/2022/026268/PJ zo dňa 25.7.2022 zaslali žiadosť o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení 1. bloku JE EMO1,2 (ďalej len „ZVZ EMO1,2“) v rozsahu dokumentu 1SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1.blok“, vydanie 9, revízia č. 0.

ÚJD SR rozhodnutím č. 259/2022 prerušil správne konanie a vyzval SE, a. s., o odstránenie nedostatkov podania:

- 1) *Predložiť ZVZ (grafická časť) aktualizovaný o chýbajúce ihlové ventily 1PER40,60AA098,99 v rozsahu zmien uvedených v bode 2. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0,*
- 2) *Predložiť ZVZ aktualizovaný o chýbajúce armatúry 1PER28AA011 a 1PER28AA012 v rozsahu zmien uvedených v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0,*
- 3) *V grafickej a textovej časti ZVZ zosúladiť chybné uvedené seizmickú kategóriu pre spätné a ihlové ventily, 1JNF42AA001,003,802,804 v rozsahu zmien uvedených v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0,*

Žiadame Vás o posun termínu predloženia doplnenia vyššie uvedenej žiadosti do **19.12.2022**.
Dôvodom posunu termínu je viacnásobná aktualizácia dotknutých operatívnych schém od konca odstavky TGO1/22 – ich úprava podľa skutočného stavu, realizovaných alebo nezrealizovaných, (odložených) úprav na zariadeniach.

S pozdravom

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styk s dozormi

Na vedomie
55012, 52010, 20310