

# ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 2885-2022; 6963/2022

Trnava

20. 9. 2022



## ROZHODNUTIE č. 259/2022

o prerušení správneho konania

### Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B,

správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení 1. bloku JE EMO1,2 (ďalej len „ZVZ EMO1,2“) v rozsahu dokumentu 1SP/0003 „Zoznam vybraných zariadení JE SE-EMO 1.blok“, vydanie 9, revízia č. 0.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

1)Predložiť ZVZ (grafická časť) aktualizovaný o chýbajúce ihlové ventily 1PER40,60AA098,99 v rozsahu zmien uvedených v bode 2. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0.

2)Predložiť ZVZ aktualizovaný o chýbajúce armatúry 1PER28AA011 a 1PER28AA012 v rozsahu zmien uvedených v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0.

3)V grafickej a textovej časti ZVZ zosúladiť chybné uvedené seizmickú kategóriu pre spätné a ihlové ventily 1JNF42AA001,003,802,804 v rozsahu zmien uvedených v bode

8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0.

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti z 25. 07. 2022 zn. SE/2022/026268/PJ začal dňom 01. 08. 2022 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny ZVZ EMO1,2 podľa dokumentu uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavka na ich odstránenie je vyžadovaná § 3 ods. 1, ods. 2 písm. b) vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.  
riaditeľka odboru systémov,  
komponentov a stavebných konštrukcií

*Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách*

### Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

