

Úrad jadrového dozoru SR	
Párateľňa Trnava	
Dobro:	05. 08. 2022
Evidenčné číslo:	5921 / 2022
Číslo správy:	WS SR 2994 - 1010
Číslo útvaru:	350 ✓

**Jadrová bezpečnosť**  
Licencovanie a styk s dozoram

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. [redacted] toky: 3+CD  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SE/2022/027051/PJ

Kontakt  
[redacted] 036 636 3505  
[redacted] 036/636 2251

Miesto/dátum  
Mochovce  
2.8.2022

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov 1-AS/0100 a 2-AS/0100  
JE EMO 1,2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov:

1-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov,  
2-AS/0100 Predpis pre riešenie abnormálnych stavov.

Obsahom navrhovanej zmeny rev. 2 vyd. 15 dokumentov pre 1. a 2. blok je:

- Úprava obsahu kapitol 4.1, 5.3, 6.1, 6.10, 7.3 – s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť postupov boli upravené texty a doplnené chýbajúce informácie v uvedených kapitolách,
- Revízia kapitoly 4.3. z dôvodu realizácie projektu M20005 – 1,2KDD11,12 seizmické dozodolnenie. – do postupu boli doplnené nové armatúry 1,2KDD11,12AA011,012,
- Revízia kapitol 5.1, 5.2, 6.3 – do postupov boli zapracované zmeny z dôvodu modifikácie EHS TG na TCS TG,
- Revízia kapitoly 5.9 - zosúladenie postupu s obsahom dokumentov 1,2-TPP/3001.1.

Zmeny obsiahnuté v predkladanej revízii predpisov pre riešenie abnormálnych stavov sú vykonávané v rámci trvalého zlepšovania jadrovej bezpečnosti.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z. Vám posielame v prílohe.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava

Mgr. [redacted]

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 1-AS/0100 – Predpis pre riešenie abnormálnych stavov,
2. 2-AS/0100 – Predpis pre riešenie abnormálnych stavov,
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z.,
4. CD.

Na vedomie  
B0140, 20310