

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
821 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00928/008204/2024/Ga	Vajda/036 636 3764 Gálová/036 636 3524	Mochovce 17.6.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa schválenej Zmluvy o dielo (ZOD) 4600017848, žiadosť o schválenie zmeny IPZK formou dodatku plánu kvality vybraných zariadení a o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**Zmluva o dielo (ZOD) 4600017848 „Oprava kabeláže na meraniach JEC“, 1. blok,
Zmluva o dielo (ZOD) 4600017848 „Oprava kabeláže na meraniach JEC“, 2. blok.**

Predmetom technického riešenia je výmena poškodenej kabeláže od snímača teploty po káblovú lávku vrátane kabeláže vstupujúcej do kompenzačných krabíc KS545 (2JEC14,15CT002XQ 001 - 2ks). Napojenie nového kompenzačného vedenia (KPETI-XA 1x2x0,7) na pôvodné kompenzačné vedenie v káblovej lávke alebo v blízkosti káblovej lávky respektíve pripojenie do existujúcej kompenzačnej krabice KS545. Na spojenie nového a pôvodného kompenzačného vedenia budú použité spojovacie sady PrJSC ELOX PLANT.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú o schválenie zmeny v dodatku č. 40 IPZK L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Súčasťou predmetnej žiadosti je vyššie uvedená dokumentácia a plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príslušné dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maťa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Slovenské elektrárne, a. s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-109-

Prílohy

1. Zmluva o dielo (ZOD) 4600017848 „Oprava kabeláže na meraniach JEC“,
2. Projekt zmeny „Oprava kabeláže na meraniach JEC“, 1. blok,
3. Projekt zmeny „Oprava kabeláže na meraniach JEC“, 2. blok,
4. Dodatok č. 40 IPZK L26 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“,
5. Požiadavky na kvalitu,
6. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. CD.

Na vedomie

B2000, B3010, 50000, 52010, 54020, 53000, 20310