

**Jadrová bezpečnosť**  
Licencovanie a styk s dozorm

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01026/009250/2024/PJ

Vybavuje/linka

[REDACTED]/036 636 2811

[REDACTED]/036 636 2251

Miesto/dátum

Mochovce

10.7.2024

Vec

**Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR M20029/1 (NZ č. 501598474), žiadosť o schválenie zmeny formou dodatku č. 28 IPZK B1-1. blok, dodatku č 29 IPZK B1-2. blok a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení v JE EMO 1,2**

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

**IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2b - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG do 44,5 mm“, 1. blok,**  
**IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2b - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG do 44,5 mm“, 2. blok.**

Cieľom projektu je náhrada pôvodných heterogénnych zvarových spojov (HZS) na vonkajších nátrubkoch PG novými HZS vyrobenými ako domerky v dielenských podmienkach automatizovaným spôsobom zvarovania s nanosenou ochrannou niklovou vrstvou koreňa zvaru.

Riešenie spočíva v odstránení časti potrubia s pôvodným HZS medzi nátrubkom na telese PG a príslušnou potrubnou trasou. Do pripraveného priestoru medzi nátrubok a potrubnú trasu sa vloží zvarenec (domerok) s HZS, ktorý bude k pôvodným trasám na nerezovej ako aj uhlíkovej časti privarený homogénym zvarom.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú o schválenie dodatku č. 28 IPZK B1-1. blok „Parogenerátor [REDACTED] na 1. bloku“ a dodatku č. 29 IPZK B1-2. blok „Parogenerátor [REDACTED] na 2. bloku“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. žiadajú o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Súčasťou predmetnej žiadosti je vyššie uvedená dokumentácia a plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny meniaci fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príslušné dokumenty SE, a. s., zasielajú ÚJD SR v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

ibinova 40

09 Bratislava

Mgr. Pavol Maňá<sup>106-</sup>

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2b - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG do 44,5 mm“, 1. blok,
2. Projekt zmeny IPR M20029/1 (NZ č. 501598474) „Modifikácia heterogénnych zvarov PG EMO do DN90, časť 2b - modifikácia heterogénnych zvarových spojov nátrubkov PG do 44,5 mm“, 2. blok,
3. Dodatok č. 28 IPZK B1-1. blok „Parogenerátor [redacted] na 1. bloku“,
4. Dodatok č. 29 IPZK B1-2. blok „Parogenerátor [redacted] na 2. bloku“,
5. Požiadavky na kvalitu,
6. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310