



Úrad jadrového dozoru SR

[redacted]
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/036541/Ga

Kontakt

[redacted] 036 636 2298

036 636 2212

036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

25.10.2021

Vec

Doplnenie žiadosti s použitím zmeneného typu jadrového paliva, žiadosť o schválenie trvalej zmeny limitov a podmienok JE EMO 1,2 a žiadosť o schválenie plánu kvality pre pokrytie palivového prútika palivovej kazety pre 1. a 2. blok JE Mochovce a 3. a 4. blok JE Bohunice

Listom zn. SE/2021/032265/Ga zo dňa 20.9.2021 SE, a.s., zaslali žiadosť o súhlas s použitím zmeneného typu jadrového paliva, žiadosť o schválenie bezpečnostného predpisu 7-BSP/0001 a žiadosť o súhlas s realizáciou zmien v dokumentácii dotknutej touto zmenou.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o schválenie návrhu trvalej zmeny v predpisoch 1-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 1“ pre 1. blok, 2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 1“ pre 2. blok, 7-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, zväzok 2“ v rozsahu podľa schvaľovacieho listu č. 2/09/2021.

V LaP sú vykonané zmeny z týchto dôvodov:

- zavezenie paliva II. generácie s priemerným obohatením 4,7% ²³⁵U,
- zmeny z pripomienok k LaP

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písmeno a) až e) je uvedené v prílohe č. 1 schvaľovacieho listu. Nezávislé posúdenie podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písmeno f) a g) je uvedené v prílohe č. 2 schvaľovacieho listu.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality pre pokrytie palivového prútika palivovej kazety pre 1. a 2. blok JE Mochovce a 3. a 4. blok JE Bohunice, U213-Pr-1933.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písmeno a) až g) je uvedené v prílohe č. 3 schvaľovacieho listu.

Dokumentácia k žiadosti, obsahujúca citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je k dispozícii v objekte 653/1-01 „Budova Lekárska stanica v JE EMO 1,2“, 1. nadzemné podlažie m. č. 170A.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom


manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písmeno a) až e) pre LaP,
2. Nezávislé posúdenie podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písmeno f) a g) pre LaP,
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. písmeno a) až g) pre plán kvality,
4. CD.

Na vedomie

B0140, B1000, 20600, 55000, 55012, 20310