

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa
7780/2024
5.9.2024

Naše číslo
SE/01072/016092/24/Ga

Kontakt
[redacted] 036 636 2428
[redacted] 036 636 3524

Miesto/dátum
Mochovce
5.12.2024

Vec

Doplnenie podania vo veci žiadosti o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. M 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“, formou dodatku č. 07 „Rozpad zariadenia na prvky a komponenty“ a schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 pre dieselgenerátor s príslušenstvom

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len SE, a. s.,) požiadali Úrad jadrového dozoru (ďalej len „ÚJD SR“) listom zn. SE/01072/009729/2024/PJ zo dňa 23.7.2024 o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. M 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“ formou dodatku č. 7 „Rozpad zariadenia na prvky a komponenty“ a schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 pre dieselgenerátor s príslušenstvom.

ÚJD SR rozhodnutím č. 398/2024 zo dňa 5.9.2024 prerušil správne konanie a vyzval SE, a. s., k doplneniu podania.

SE, a. s., listami zn. SE/01072/014532/2024/PJ zo dňa 5.11.2024 a zn. SE/01072/015638/2024/Ga zo dňa 27.11.2024 zaslali ÚJD SR doplnenie podania k hore uvedenej veci.

Po konzultácii s inšpektorom ÚJD SR SE, a. s., posielajú ďalšie doplnenie podania vo veci žiadosti o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. M 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“, formou dodatku č. 07 „Rozpad zariadenia na prvky a komponenty“ a schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 pre dieselgenerátor s príslušenstvom.

Doplnenie podania sa týka dokumentov:

- IPZK, Ev. číslo: 2024007-IPZK-001, predkladáme v rev. 01,
- Príloha č. 2 - Analýza rozkladu dieselgenerátora na jednotlivé komponenty a prvky – Technická správa, Ev. číslo. DSTA00013496-1, predkladáme v rev.02.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

[redacted]
ova 40
Bratislava
09-

Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. IPZK, Ev. číslo: 2024007 - IPZK-001_rev. 01,
2. Príloha č. 2 - Analýza rozkladu dieselgenerátora na jednotlivé komponenty a prvky – Technická správa, Ev. číslo. DSTA00013496-1 rev. 02,
3. CD.

Na vedomie

50000, 52000, 20300