

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s údržbou

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/033011/Mc

Kontakt

033 5972136
033 5972577

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
29.9.2022

Vec

Žiadosť o súhlas so zmenou prevádzkových predpisov 3-TPP-201 „Primárny okruh“ a 4-TPP-201 „Primárny okruh“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas so zmenou prevádzkových predpisov 3-TPP-201 „Primárny okruh“, rev. č. 170 a 4-TPP-201 „Primárny okruh“, rev. č. 122, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1 a 2.

Predmetom zmeny prevádzkových predpisov je zmena limitného počtu pevnostných tlakových skúšok PO pre 3. a 4. blok JE EBO V-2. Limitné počty pevnostných tlakových skúšok PO sú stanovené v tabuľke 2-1 kapitoly 2 v popisnej časti predpisov 3,4-TPP-201 „Primárny okruh“.

Ako vyplýva z histórie prevádzky blokov elektrárne V-2, čerpanie povoleného počtu cyklov, okrem pevnostných tlakových skúšok, je nízke, a je reálny predpoklad, že počas plánovanej dlhodobej prevádzky blokov (60 rokov) nebudú limitné počty cyklov vyčerpané.

V prípade pevnostných tlakových skúšok, technická správa VÚJE „Modifikácia limitných počtov pevnostných tlakových skúšok blokov JE EBO V-2 pre obdobie 60 ročnej prevádzky“ a rovnako aj oponentský posudok ÚJV Řež konštatujú, že vzhľadom na vysokú mieru konzervativizmu pri projektovaní elektrárne, ako aj zníženie tlaku pri pevnostnej tlakovej skúške PO [redacted] (schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 27/96) je možné zvýšiť povolený počet pevnostných tlakových skúšok, a to z pôvodných [redacted] pre 3. a 4. blok JE EBO V-2.

Technickú správu „Modifikácia limitných počtov pevnostných tlakových skúšok blokov JE EBO V2 pre obdobie 60 ročnej prevádzky“ Vám predkladáme v prílohe č. 3. Oponentský posudok k technickej správe VÚJE, ktorý vypracoval ÚJV Řež, Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 a písm. f) – g) v prílohe č. 6.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Úrad jadrového dozoru SR Budateľňa Trnava	
Došlo	- 3. 10. 2022
Evidenčné číslo	4344/2022
Číslo spisu	ÚJD SR 3423 - 2022
Prílohy: 6 + CD	Číslo útvaru: 310

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy:

1. Prevádzkový predpis 3-TPP-201 „Primárny okruh“, rev. č. 170,
2. Prevádzkový predpis 4-TPP-201 „Primárny okruh“, rev. č. 122,
3. Technická správa „Modifikácia limitných počtov pevnostných tlakových skúšok blokov JE EBO V2 pre obdobie 60 ročnej prevádzky“,
4. Oponentský posudok ÚJV Řež k technickej správe "Modifikácia limitných počtov pevnostných tlakových skúšok blokov JE EBO V2 pre obdobie 60 ročnej prevádzky",
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods.3 písm. a) až e) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek § 9 ods.3 písm. f) a g) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. CD.

Na vedomie:

A0100, A0140, A1000, A3000, 20300