SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01039/009188/2025/Mc	Móro/033 5973295 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 1.7.2025

Vec
Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny PZ 502436710 „Výmena potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01" a žiadosť o schválenie plánov kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou PZ 502436710 „Výmena potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01". Uvedená projektová dokumentácia bola schválená v SE-EBO dňa 18.6.2025. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu PZ 502436710 „Výmena potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01" je:
- Vykonať opravu (výmenu vnútornej časti) potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01 počas GO3/25 externými kapacitami a spracovanie DSV a DSS, tak aby spĺňala konštrukčné štandardy na daný typ hermetických potrubných priechodiek a napojenie potrubia z odberu RCH109 do samostatnej trasy podľa DSS.
- Zrušenie dočasnej zmeny č. 502436710 „Prevádzkovanie filtra ŠOV1 so zmenou v spôsobe vzorkovania".

Táto oprava vyplýva z nápravného opatrenia z výboru SNAP z udalosti 134_2024_EBO03_UZ3_AZP „Netesnosť v telese potrubnej priechodky".

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie nového plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len PLKVZ) č. EBO-STR/I-229-00-00 „Priechodka impulzných rúrok – 7 prvková", ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia k PLKVZ č. EBO-STR/I-229-00-00 „Priechodka impulzných rúrok – 7 prvková", ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4, plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.
Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 7.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

[redacted]

Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy
1. PZ 502436710 „Výmena potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01“,
2. PLKVZ č. EBO-STR/I-229-00-00 „Priechodka impulzných rúrok – 7 prvková“,
3. Požiadavky na kvalitu VZ,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. CD.

Na vedomie
A3000, 54000, 53000, 52000, 20300