SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01039/009781/2025/Mc	Móro/033 5973295 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 10.7.2025

Vec
Doplnenie-zmena žiadosti o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny PZ 502436710 „Výmena potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01" a žiadosť o schválenie plánov kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len SE. a. s.) listom zn. SE/01039/009188/2025/Mc zo dňa 1.7.2025 požiadali Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR) o vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny PZ 502436710 „Výmena potrubnej hermetickej priechodky 1TV10P01" a žiadosť o schválenie plánov kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2.

SE, a. s., po dohode s ÚJD SR menia pôvodnú žiadosť na „Žiadosť o schválenie požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraného zariadenia a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia pre hermetickú prechodku 1TV10P01 - typ 5".

Táto zmena žiadosti v celom rozsahu plne nahrádza pôvodnú žiadosť. Dôvodom zmeny je, že pôvodne uvažovaná projektová zmena sa nerealizuje, nakoľko ide o zosúladenie stavu predmetného vybraného zariadenia s projektovými požiadavkami.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len PLKVZ) č. EBO-STR/I-229-00-00 „Priechodka impulzných rúrok – 7 prvková".

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia k PLKVZ č. EBO-STR/I-229-00-00 „Priechodka impulzných rúrok – 7 prvková".

Dokumentácia zaslaná listom SE/01039/009188/2025/Mc zostáva nezmenená.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
[redacted]

Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Príloha
CD

Na vedomie
A3000, 54000, 53000, 52000, 20300