

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činnostíOkružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/035397/D₄

Kontakt

033 597 4165

/033 5973316

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

7.10.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 "Normálna prevádzka 3. bloku", 4-TPP-001 "Normálna prevádzka 4. bloku" JE EBO V2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 24 (Príloha č. 1) a 4 TPP 001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 23 (Príloha č. 2).

Súčasnú úpravu a zmeny v predpisoch 3-TPP-001 a 4-TPP-001 boli zamerané na uľahčenie práce personálu BD a na zníženie jeho potenciálnej chybovosti. V manipulačných predpisoch P01 a N02 boli na základe pripomienok upravené formulácie, odkazy resp. upravené znenie bodov. V predpise 3-TPP-001/P04 a 4-TPP-001/P04 bolo rozšírené vysvetlenie a upresnený postup prevádzky na teplotný efekt. V manipulačnom predpise N04 bolo vykonané zosúladenie bodov, upravený odkaz na manipulačný predpis pre vytvorenie dusíkového vankúša po tlakovej skúške PO resp. presunutú upozornenie. V manipulačnom predpise O04 bola zosúladená činnosť s predpisom pre dochladzovanie a upravená teplota pre tlakovú skúšku PG v zmysle predpisu pre primárny okruh. V predpise O12 bolo zosúladené vytváranie krátkodobej odstavnej koncentrácie podľa predpisu pre odstavenie v REŽIME 2.

Zmeny vyplývajú z pripomienok personálu, alebo z požiadaviek správcu zariadenia, ktoré dopĺňujú predpisy z hľadiska bezpečnejšej a spoľahlivejšej prevádzky, alebo lepšieho porozumenia pokynov.

Podrobnejšie zdôvodnenie navrhovaných zmien je uvedené v revíziách predložených predpisov (príloha č. 1 a č. 2).

Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 3 a písm. f) a g) v prílohe č. 4.

Vzhľadom k tomu, že predmetné zmeny prevádzkových predpisov nie sú realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je



predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
-60-



Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 24,
2. 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 23,
3. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD

Na vedomie

A1000, A1010, 20310